



Πιστοποιητικό κατασκευαστή

σύμφωνα με την παρ. 7 (2) 1. της ομοσπονδιακής διάταξης περί προστασίας από την εκπομπή ρυπογόνων ουσιών

Hamburg, 07.11.2006

Με το παρόν η MHG Heiztechnik GmbH πιστοποιεί σχετικά με τους παρακάτω αναφερόμενους καυστήρες αερίου:

Προϊόν	Καυστήρας αερίου με φυσητήρα
Τύπος / Αρ. προτύπου	GE 1.40 - 1.65 H / CE-0085AQ0916
Κέντρο δοκιμών	Ινστιτούτο Θέρμανσης Αερίου (GWI) Essen
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας	DIN EN ISO 9001
Πιστοποίηση	Germanischer Lloyd (GLC)

Αυτά τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των αναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων συμφωνούν με τους τύπους που υποβλήθηκαν σε δοκιμή στο ανωτέρω κέντρο δοκιμών. Ωστόσο, αυτή η δήλωση δεν είναι δεσμευτική ως προς το ότι δεν αποτελεί εξασφάλιση των ιδιοτήτων.

Επιπλέον στους καυστήρες αυτούς το ποσοστό οξειδίου του αζώτου είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή των 80 mg/kWh σύμφωνα με τη διάταξη στο Άρθρο §7 (2) 1. BImSchV.

Οι αναφερόμενοι καυστήρες αερίου πληρούν τις απαιτήσεις της κατηγορίας 3 για NOx (≤ 80 mg/kWh) κατά DIN EN 676.

Οι άνω αναφερόμενοι καυστήρες αερίου προορίζονται αποκλειστικά για τοποθέτηση σε λέβητες, οι οποίοι επίσης πληρούν ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς.

Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης καλείται να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά στη συνδυασμένη χρήση καυστήρα και λέβητα.

Δήλωση συμμόρφωσης τύπου ΕΚ

Hamburg, 14.10.2005

Με το παρόν η MHG Heiztechnik GmbH πιστοποιεί ότι οι παρακάτω αναφερόμενοι καυστήρες με φυσητήρα:

Σειρά GE 1H Αρ. προτύπου CE-0085AQ0916

ανταποκρίνονται στον τύπο, όπως αυτός περιγράφεται στο πιστοποιητικό τύπου ΕΚ.

Πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις της Οδηγίας 90/396 ΕΟΚ της 29.06.1990 περί συσκευών αερίου.

MHG Heiztechnik GmbH

M. Niedermayer

i.V.

i.V. R. Gieseler

